

PRÜFBEFUND

Besitzer: Winkler Gebrauchtwagen - Reifenhandel - Ersatzteile
 Anschrift: 2625 Schwarzau am Steinfelde, Guntrams 59

Aufstellungsort: Tor 3

Art des Tores: SEKTIONALTOR

Hersteller: Hild
 Auftrags-Nr.: 648063/5
 Baujahr: 2007
 Torabmessungen: Breite: 3,85 m Höhe: 3,49 m
 Torblattausführung: mit Gehtüre, 6 Sektionen, davon 4 mit Lichtfenster
 Flügelgewicht: 173,60 kg
 Torsionsfedern: 2 Stück
 Hubseile: 2 Stück, Ø 4,0 mm

Bedienung: innen über Druckknopfaster (AUF/ HALT/ZU)

Antriebsart: elektrisch - Notbetrieb: von Hand über Endloshaspelkette

Wellenantrieb als
 Anflanschantrieb: HÖRMANN
 Type: SE9.24-25,40
 Seriennummer: 07016507
 Baujahr: 2007
 Drehmoment: 55 Nm
 Drehzahl: 1350/24 U/min
 Leistung: 0,37 kW
 Antriebsspannung: 400 V
 Steuerung: öffnen: mit Selbsthaltung
 schließen: ohne Selbsthaltung

Sicherheitseinrichtungen: Endschalter, Notendschalter, Überwachungsschalter für Notbetrieb,
 Motorschutz-thermisch, 1 Gehtürüberwachungsschalter

Type I der Nutzung nach
 ÖNORM EN-12453 Punkt 5.5: Eine begrenzte Gruppe von Personen wird in der Betätigung des
 Tores unterwiesen und das Tor liegt außerhalb des öffentlichen
 Bereiches.

Am heutigen Tage wurde die vorgeschriebene Abnahmeprüfung bei oben angeführter Toranlage gemäß § 7 (1) Punkt 11 AM-VO BGBl. II Nr.: 164/2000 durchgeführt.

Bei der Prüfung wurden keine Mängel festgestellt.

Der Inbetriebnahme stehen seitens des unterzeichnenden Sachverständigen keine Bedenken entgegen.

Schwarzau, am 27.3.2009

Befund Nr.: 2081790-I WPKAH